



**МЧС РОССИИ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Г.О. КОХМА, ИВАНОВСКОГО  
И ЛЕЖНЕВСКОГО РАЙОНОВ

переулок Чапаева, дом 13, город Иваново,  
Ивановская область, 153048  
тел/факс: 56-44-08, код (4932)  
Email: iv-ond@mail.ru  
«телефон доверия»: (4932) 29-99-99

26.04.2018 № -2-8-23

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору ОГБПОУ  
«Кохомский индустриальный колледж»

Разумовой Натальи Сергеевны

Ивановская область, г. Кохма,  
ул. Владимирская, д. 29, кв. 57, 153511

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения.

« 26 » апреля 20 18 г.

город Иваново

Государственный инспектор г.о. Кохмы, Ивановского и Лежневского районов по пожарному надзору Дорошенко Сергей Александрович, рассмотрев постановление о назначении административного наказания от 26 апреля 2018 № 09/49 в отношении заведующему хозяйством ОГБПОУ «Кохомский индустриальный колледж» Трубина Вячеславу Германовича.

**УСТАНОВИЛ:**

«17» апреля 2018 г. в отдел надзорной деятельности г.о. Кохмы, Ивановского и Лежневского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области поступило постановление прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении Трубина Вячеславу Германовича, в котором установлено, что 23 марта 2018 года по результатам проверки ОГБПОУ «Кохомский индустриальный колледж» по адресу: Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская, д. 23,

(указывается время, место совершения правонарушения)

и.о. заместителя Ивановского межрайонного прокурора юриста 1 класса И.Е. Беляниным выявлено, что заведующий хозяйством ОГБПОУ «Кохомский индустриальный колледж» Трубин Вячеслав Германович, в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей, определенных приказом №34 от 31.12.2014

не обеспечил выполнение (нарушил) требования пожарной безопасности, содержащиеся в Федеральном законе от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Федеральном законе от 22.07.2008 № ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Своде правил СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», СП 5.13130.2009. Свода правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, Свод правил СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, Свода правил СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.  
(законы или нормативные документы, требования которых нарушены)

**а именно:**

1. Помещения магазина не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации. (Основание: ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – 184-ФЗ); ст.4, 6, 91 Федерального закона от 22.07.2008 № ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – 123-ФЗ), п. А10, п.38 таблицы А3 Приложения А СП 5.13130.2009. Свода правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. (далее – СП 5.13130.2009)).
2. Помещения не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Основание: ст.46 184-ФЗ; ст.4, 6, 91 123-ФЗ; п. 9 таблицы 2 раздела 7 Свода правил СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности).
3. Двери лестничных клеток (второе полотно) не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах. (Основание: ст.46 ФЗ-184, ст.4, 6 ФЗ-123; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009).
4. Не во всех помещениях обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. (Основание: п. 6 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ)).
5. На объекте защиты не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено». (Основание: п. 14 ППР в РФ).
6. Места, специально отведенные для курения табака, не обозначены знаками «Место для курения». (Основание: п. 14 ППР в РФ).
7. Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного с складского назначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (Основание: п. 20 ППР в РФ).
8. Допущено хранение под лестничным маршем горючих материалов. (Основание: пп «к» п. 23 ППР в РФ).
9. У второго эвакуационного выхода из здания размещены предметы (хозяйственный инвентарь). (Основание: пп. «б» п. 36 ППР в РФ).
10. Заблокирована дверь второго эвакуационного выхода со второго этажа общежития. (Основание: пп «б» п. 36 ППР в РФ).
11. Устройства для самозакрывания противопожарных дверей находится в не исправном состоянии (отсутствует доводчик). (Основание: п. 62 ППР в РФ)
12. Не обозначено направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (Основание: п. 55 ППР в РФ).
13. В помещениях № 54 и № 2 учебного корпуса светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (Основание: п.п. «в» п. 42 ППР в РФ).
14. В помещении коменданта № 13, в коридорах первого и второго этажа общежития светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (Основание: п.п. «в» п. 42 ППР в РФ).
15. Объект защиты не обеспечен огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2 (огнетушители отсутствуют). (Основание: п. 70 ППР в РФ).
16. Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, установлены таким образом, что их верх располагается на высоте более 1,5 м от пола (фактическая высота от 1,7 м до 1,95м). (Основание: ст.46 184-ФЗ; ст.4, 6, 91 123-ФЗ; п.480 ППР в РФ; п.4.2.7. Свода правил СП

9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации (далее – СП 9.13130.2009)).

17. В отношении объекта руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности соответствующая требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ. (Основание: п. 2 ППР в РФ).
18. Не определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. (Основание: п. 3 ППР в РФ).
19. Лица допускаются к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (не проводится противопожарный инструктаж, работники не проходят обучение пожарно-техническому минимуму). (Основание: п. 3 ППР в РФ, п. 31 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645).
20. Руководителем не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте. (Основание: п. 4 ППР в РФ).
21. На объекте не определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей. (Основание: ст.46 184-ФЗ; ст.4. 6 123-ФЗ; п. 4.1.32 СП 9.13130.2009)).

(указывается существо нарушения)

за что предусмотрена административная ответственность частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены причины и условия, которые способствовали совершению данного правонарушения в области пожарной безопасности – ненадлежащая организация работы в указанной сфере.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34 и ч. 1 ст 29.13 КоАП РФ,

#### ПРЕДЛАГАЮ :

1. Безотлагательно рассмотреть данное Представление и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствовавших.
2. Рассмотреть вопрос о выделении финансирования на устранение нарушений требований пожарной безопасности.
3. Разработать и утвердить план устранения нарушений требований пожарной безопасности.
4. Осуществлять непрерывный контроль за своевременным исполнением плана устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Настоящее представление в соответствии с частью 2 ст. 29.13 КоАП РФ подлежит рассмотрению с обязательным сообщением в наш адрес о результатах рассмотрения по вышеизложенным пунктам и принятых мерах не позднее одного месяца со дня его получения.

Представление в соответствии с ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности и профилактических работ Главного управления МЧС по Ивановской области (г. Иваново, ул. Диановых, 8а) главному государственному инспектору Ивановской области по пожарному надзору или в районный суд по месту регистрации в течение 10 суток со дня получения копии представления. По истечении данного срока не обжалованное и не опротестованное представление вступает в законную силу.

Одновременно сообщая, что в соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Государственный инспектор г.о. Кохмы,  
Ивановского и Лежневского районов  
по пожарному надзору



С.А. Дорошенко

Представление получили:

«26» 04 2018

(подпись, ФИО)

Экземпляр представления направлен «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. заказным письмом с уведомлением (квитанция почтового отправления прилагается).