




Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Ивановской области
Ивановская межрайонная прокуратура

пр. Ленина, д. 166, г. Иваново, 153000

12.04.2018 № 14/6-2018



Директору ОГБПОУ «Кохомский
индустриальный колледж»

Разумовой Н.С.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной безопасности

В ходе проведения 23 марта 2018 года в период с 14.50 до 16.30 ч. проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности помещений ОГБПОУ «Кохомский индустриальный колледж», расположенных по адресу: Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская, д. 23, выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. Помещения не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации. (Основание: ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – 184-ФЗ); ст.4, 6, 91 Федерального закона от 22.07.2008 № ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – 123-ФЗ), п. А10, п.38 таблицы А3 Приложения А СП 5.13130.2009. Свода правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. (далее – СП 5.13130.2009)).
2. Помещения не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Основание: ст.46 184-ФЗ; ст.4, 6, 91 123-ФЗ; п. 9 таблицы 2 раздела 7 Свода правил СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности)).
3. Двери лестничных клеток (второе полотно) не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах. (Основание: ст.46 ФЗ-184, ст.4, 6 ФЗ-123; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009).
4. Не во всех помещениях обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. (Основание: п. 6 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ)).
5. На объекте защиты не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено». (Основание: п. 14 ППР в РФ).
6. Места, специально отведенные для курения табака, не обозначены знаками «Место для курения». (Основание: п. 14 ППР в РФ).
7. Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного с складского назначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса

АВ №007806 *

- зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (Основание: п. 20 ППР в РФ).
8. Допущено хранение под лестничным маршем горючих материалов. (Основание: пп «к» п. 23 ППР в РФ).
 9. У второго эвакуационного выхода из здания размещены предметы (хозяйственный инвентарь). (Основание: пп. «б» п. 36 ППР в РФ).
 10. Заблокирована дверь второго эвакуационного выхода со второго этажа общежития. (Основание: пп «б» п. 36 ППР в РФ).
 11. Устройства для самозакрывания противопожарных дверей находится в не исправном состоянии (отсутствует доводчик). (Основание: п. 62 ППР в РФ)
 12. Не обозначено направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (Основание: п. 55 ППР в РФ).
 13. В помещениях № 54 и № 2 учебного корпуса светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (Основание: п.п. «в» п. 42 ППР в РФ).
 14. В помещении коменданта № 13, в коридорах первого и второго этажа общежития светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (Основание: п.п. «в» п. 42 ППР в РФ).
 15. Объект защиты не обеспечен огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2 (огнетушители отсутствуют). (Основание: п. 70 ППР в РФ).
 16. Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, установлены таким образом, что их верх располагается на высоте более 1,5 м от пола (фактическая высота от 1,7 м до 1,95м). (Основание: ст.46 184-ФЗ; ст.4, 6, 91 123-ФЗ; п.480 ППР в РФ; п.4.2.7. Свода правил СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации (далее – СП 9.13130.2009)).

Кроме того в ходе обследования не предоставлены документы, подтверждающие выполнение (соблюдение) требований пожарной безопасности, что указывает на наличие следующих нарушений:

17. В отношении объекта руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности соответствующая требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ. (Основание: п. 2 ППР в РФ).
18. Не определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. (Основание: п. 3 ППР в РФ).
19. Лица допускаются к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (не проводится противопожарный инструктаж, работники не проходят обучение пожарно-техническому минимуму). (Основание: п. 3 ППР в РФ, п. 31 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645).
20. Руководителем не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте. (Основание: п. 4 ППР в РФ).

21. На объекте не определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей. (Основание: ст.46 184-ФЗ; ст.4, 6 123-ФЗ; п. 4.1.32 СП 9.13130.2009)).

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» организации обязаны:

соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;
содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

При этом, в соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации.

Выявленные нарушения допущены по причине ненадлежащего отношения должностными лицами ОГБПОУ «Кохомский индустриальный колледж» к исполнению требований законодательства об отходах производства и потребления, технического регламента.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 ФЗ «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя межрайонной прокуратуры.

2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности виновных лиц.

4. О дне рассмотрения представления заблаговременно уведомить межрайонного прокурора.

5. О результатах рассмотрения представления сообщить в межрайонную прокуратуру в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Предупреждаю, что неисполнение законных требований прокурора влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 17.7 КоАП РФ.

Заместитель межрайонного прокурора

юрист 1 класса



И.Е. Белянин