



ФС ВНГ России

**Ивановский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны – филиал
федерального государственного казенного учреждения «Управления вневедомственной
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ивановской области»
(Ивановский МОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ивановской области»)**

А К Т

Обследования технического состояния и средств охраны

« 31 » _____ 2017 г.

г. Кохма

Комиссия в составе представителей:

«Заказчика» директора ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж Разумова Н.С.,
обслуживающей организации: электромонтёра филиала ФГУП Охрана» Росгвардии по
Ивановской области Маркова А.П.

Ивановский МОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ивановской области»: инспектора
отделения КЗО старшего лейтенанта полиции Озеровой О.В.,
произвела обследование на предмет проверки инженерной укреплённости и технического
состояния средств охранной сигнализации на объекте:

КТС учебного корпуса ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж по адресу: г.
Кохма, ул. Ивановская д. 32

В результате проведенного обследования, в целях устранения выявленных недостатков, в соответствии с Договором «Заказчику» предлагается выполнить следующие мероприятия:

п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1.	Не допускать посторонних лиц в помещение, где установлена исполнительная аппаратура тревожной сигнализации	<i>постоянно</i>	
2.	Ежедневно проверять работоспособность кнопку тревожной сигнализации. О результатах проверки работоспособности производить запись в рабочем журнале.	<i>ежедневно</i>	
3.	О всех выявленных неисправностях тревожной сигнализации незамедлительно извещать работников обслуживающей организации и Ивановский МОВО-филиал «ФГКУ УВО ВНГ России по Ивановской области».	<i>постоянно</i>	

Выводы по результатам проведенного обследования:

- Монтаж ТСО произведен 29.12.2009г. в соответствии с актом первичного обследования и актом приёмки в эксплуатацию. В качестве базового оборудования охранной и тревожной сигнализации применен ППКОП «Аргон». В качестве извещателей тревожной сигнализации применены: ACS 100 - 1 шт. На момент проверки ТСО находятся в исправном состоянии, используются в соответствии с назначением, условиями применения и тактико-техническими характеристиками.
- ТСО допускаются к дальнейшей эксплуатации сроком на 1 год.
- Система тревожной сигнализации на данный момент работоспособна и функционирует во всех режимах устойчиво. Тревожные и служебные извещения передаются на ПЦО своевременно и в полном объеме.

Акт оставлен в трех экземплярах – по одному «Заказчику», Ивановскому МОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ивановской области» и обслуживающей организации.

Представитель «Заказчика»

Ивановский-Сергеев

Представитель обслуживающей
организации

Ивановский-Сергеев

Представитель Ивановского МОВО – филиал
ФГКУ «УВО ВНГ России по Ивановской
области»

Ивановский-Сергеев

Один экземпляр акта получил

Ивановский-Сергеев

« _____ » _____ 2017 г.