


**областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Кохомский индустриальный колледж**

Принято на Совете Учреждения
протокол №4 «25» 03. 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГБПОУ

Кохомский индустриальный колледж



« 27 » _____ 03 _____ 2014 г.
Приказ №183 от 27.11.2014г.»Об изменении
титulyных листов локальных актов»



**Положение
о противопожарном режиме в областном государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Кохомский индустриальный колледж**

Положение разработано на основании Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»

Положение о противопожарном режиме определяет требования пожарной безопасности, устанавливающие поведение людей, порядок организации производственной практики, содержание территорий зданий, сооружений, помещений ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж (далее- Учреждение) и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

1. Лица, ответственные за пожарную безопасность, допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение ответственных за пожарную безопасность лиц, мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа.

Руководители структурных подразделений обязаны изучить пожарный минимум.

Противопожарный инструктаж сотрудников – 1 раз в квартал.

Прохождение пожарного минимума – 1 раз в 3 года.

2. Руководитель Учреждения назначает лиц, ответственных за пожарную безопасность, которые обеспечивают соблюдение требований пожарной безопасности.

3. В Учреждении с массовым пребыванием людей, а также с рабочими местами для 10 и более человек руководитель Учреждения обеспечивает наличие планов эвакуации при пожаре.

4. На объекте с ночным пребыванием людей руководитель Учреждения организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала.

5. На объекте с ночным пребыванием людей руководитель Учреждения обеспечивает наличие инструкции о порядке действия обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрического фонаря, средств индивидуальной защиты органов дыхания и здоровья от токсичных продуктов горения.

6. Руководитель Учреждения обеспечивает (ежедневно) передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информацию о количестве людей, находящихся на объекте в ночное время.

7. На объекте с массовым пребыванием людей руководитель Учреждения обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведения не реже 1 раза в квартал практических тренировок эвакуации людей из здания.

8. Руководитель Учреждения обеспечивает выполнение в Учреждении требований ст.6 ФЗ «Об организации курения табака». Размещает в Учреждении и на территории знаки пожарной безопасности «Курение табака запрещено».

9. Руководитель Учреждения обеспечивает наличие на дверях производственного и складского помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны. (в соответствии с гл.5; 7; 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

10. Руководитель Учреждения обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) не реже 1 раза в 6 месяцев. Пропитка деревянных чердачных конструкций 1 раз в 5 лет.

11. На чердаке, в подвалах, цокольных этажах Учреждения запрещается хранить легко воспламеняющиеся и горячие жидкости, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючим газом, товары в аэрозольных упаковках, целлулоид.

12. Запрещается снимать предусмотренные проектно-сметной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, фойе, тамбуров, лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара на пути эвакуации.

13. Запрещается проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легко воспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

14. Руководитель Учреждения обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний.

15. Руководитель Учреждения при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, представления, торжества и других) обеспечивает:

- осмотр помещений перед началом мероприятий, в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
- дежурство ответственных за мероприятие и безопасность лиц.

16. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель Учреждения обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (освещенности, размерам эвакуационных путей, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

17. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открытия которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

18. При эксплуатации эвакуационных путей запрещается:

- устраивать пороги (за исключением порогов в дверных проемах);
- загромождать эвакуационные пути и выходы;
- фиксировать samozакрывающиеся двери;
- заменять армированное стекло обычным в остекленных дверях.

19. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенные электроустановки и бытовые приборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электрических приборов, если это обусловлено их организационным значением или предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

20. Запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановками изделиями с повреждением;
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкциями светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитами, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы;
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легко воспламеняющие) вещества и материалы;
- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

21. Руководитель Учреждения обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

22. Руководитель Учреждения обеспечивает исправность сетей внутреннего противопожарного водовода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

23. Руководитель Учреждения обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу.

Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверей не менее чем на 90°

24. Руководитель Учреждения обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем пожарного водоснабжения,

противопожарных дверей). На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

25. Руководитель Учреждения обеспечивает с учетом технической документации выполнение ремонтных работ, проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты зданий.

26. Руководитель Учреждения обеспечивает объект огнетушителями по нормам. Первичные средства тушения должны иметь соответствующие сертификаты.

27. При обнаружении пожара или признаков горения в здании необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
- принять посильные меры по эвакуации людей и тушения пожара.

Положение вступает в силу с момента их утверждения.

Мнение первичной профсоюзной организации учтено.

Протокол №5 от 24.03.2014 г.