



У Т В Е Р Ж Д А Ю
Заместитель начальника Департамента
образования
Ивановской области
В.Ф.Лазарев

« 22 » 06 20 15 г.

ПАСПОРТ № доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения

1. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Кохомский индустриальный колледж, ул. Ивановская, д.32, г. Кохма, Ивановская область, Россия;
Тел.: 55-57-00, (факс): 55-57-00; E-mail: kohmakolledg@mail.ru

(полное юридическое наименование объекта почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)

2. Ведомственная принадлежность объекта Департамент образования Ивановской области

3. Вид деятельности среднее профессиональное образование

4. Характеристика объекта отдельно стоящее здание, 3 этажа

отдельно стоящее здание (встроенное, пристроенное, этаж в здании)

1905 год постройки

количество этажей, год постройки (капитального ремонта)

5. Объем предоставляемых услуг 195 дети/38 сотрудники; вместимость - 350 чел.

(количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и. т. д.)

6. Доступность услуги для категорий инвалидов

- вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
- вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
- вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками 1 дополнительной платы;
- вариант « - » - не обслуживаются

Категории инвалидов			
на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)
-	-	-	-

7. Доступность элементов общественного здания для различных категорий инвалидов

(Таблицу заполнять на каждый элемент парка. Доступные элементы отметить знаком «+»)

Наименование элементов территории образовательного учреждения	Фактическая доступность для инвалидов			
	на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)
Территория объекта	+	+	+	+
Входная группа	+	+	+	+
Пути движения	+	+	-	+
Зона обслуживания	-	-	-	-
Санитарно-бытовые помещения	-	-	-	+
Средства информации и телекоммуникации	-	-	-	-

8. Заключение о доступности общественного здания для инвалидов

(Нужное отметить знаком «х»)

Степень доступности общественного здания	Категории инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен				
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация				
Объект не доступен, требуется адаптация	X	X	X	X

Паспорт составлен на основании анкеты обследования № «1» от 21.06 2015 года

Руководитель объекта _____ Н.С. Разумова
(подпись)

Дата составления паспорта «22» от 2015 г.



АНКЕТА № 1

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Областное государственное профессиональное образовательное учреждение Кохомский индустриальный колледж
(полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 153511 Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская, д.32 тел.55-57-00 kohnakolledg@mail.ru

Ведомственная принадлежность объекта: Департамент образования Ивановской области

Вид деятельности: Среднее профессиональное образование

(социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание культурно - досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)

Форма собственности объекта областная

Размещение объекта отдельно стоящее здание, 3 этажа, построен в 1905 г, кирпично-бетонные панели

(отдельно стоящее здание, количество этажей (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта), материал несущих конструкций)

Объем предоставляемых услуг 195 детей/ 38 сотрудников; вместимость - 350 чел.

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	+	-
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	200 см	-
	Знак доступности учреждения			-	установить
	Автостоянка посетителей			-	установить
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	10 м	-
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%		-
	Размер места со специальным знаком	К	350x500см		-
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:				
	<ul style="list-style-type: none"> • ширина полосы движения • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м 	К, О К, О, Г С О	не менее 180 см наличие наличие наличие	200 см - - -	установить установить организовать

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прилагаются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки		норматив не установлен		
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	300x350	соответствует
	Нескользящее покрытие			+	
	Навес	К, О, С	наличие	+	-
	Тамбур				
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	220x220	
	Двери распашные (Р)			Р	
	• ширина проема в свету	К	не менее 90 см	160 см	
	• высота порога наружного, внутреннего	К	не более 2,5 см	5,0 см	
			-	3 см	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория для инвалидов, которых установлен норматив	Норматив доступности, установленных для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	120 см	
	Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см	+	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К, О, С, Г О, К	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	- -	создать создать
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	не более 10 см	-
Лестница № 1 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, верху и внизу (ширина)	С	60 см	-	установить
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие		окраска
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения верху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	- -	установить установить
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					
отсутствует					

1	2	3	4	5	6
Пандус внутренний к лестнице № 1					
	Ширина марша	К	не менее 100 см	-	установить
	Уклон	К	И/1 - не более 1/12	-	нет технической возможности
	Разворотные площадки внизу,верху	К	не менее 150x150 см	-	-
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см	-	-

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория для инвалидов, которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок № (гардероб)				-
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	-	
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150 см	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
	Обслуживание в кабинете №			80 см	не подлежит реконструкции
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	88 см	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	120 см	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	150x150 см	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	-	приобрести
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
	Обслуживание с перемещением по маршруту (коридор)				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	120 см	
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов				
	Кабина индивидуального обслуживания				нет возможности реконструкции
	Ширина x глубина	К	не менее 160x180 см	-	
	Место для сидения	О	наличие	-	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие		

1	2	3	4	5	6
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (зрительный, читальный, ожиданий и пр.)	К, О		+	
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	+	
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	-	нет возможности реконструкции
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт.	-	определить и приобрести оборудование

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетированных объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория для инвалидов, которых установлен норматив	Норматив доступности, установленных для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	-	обустроить
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	80 см	нет возможности установить
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	-	обустроить
	Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) • высота раковины • опорный поручень	К К, О	не менее 130 85 см 75-85 см наличие	130x25	установить
	Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К, О К К К, О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см наличие	-	нет возможности установить
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	-	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см		установить
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)				

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с пораженными опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

№ п/п	Адрес объекта	Категория инвалидов	Норматив	Состояние	Примечания
1	г. Москва, м. Битюковская, д. 10, к. 1	К	пешеходный переход	есть	
2	г. Москва, м. Битюковская, д. 10, к. 1	К	подъемник	есть	
3	г. Москва, м. Битюковская, д. 10, к. 1	К	лифт	есть	
4	г. Москва, м. Битюковская, д. 10, к. 1	К	пешеходный переход	есть	
5	г. Москва, м. Битюковская, д. 10, к. 1	К	подъемник	есть	
6	г. Москва, м. Битюковская, д. 10, к. 1	К	лифт	есть	
7	г. Москва, м. Битюковская, д. 10, к. 1	К	пешеходный переход	есть	
8	г. Москва, м. Битюковская, д. 10, к. 1	К	подъемник	есть	
9	г. Москва, м. Битюковская, д. 10, к. 1	К	лифт	есть	
10	г. Москва, м. Битюковская, д. 10, к. 1	К	пешеходный переход	есть	
11	г. Москва, м. Битюковская, д. 10, к. 1	К	подъемник	есть	
12	г. Москва, м. Битюковская, д. 10, к. 1	К	лифт	есть	
13	г. Москва, м. Битюковская, д. 10, к. 1	К	пешеходный переход	есть	
14	г. Москва, м. Битюковская, д. 10, к. 1	К	подъемник	есть	
15	г. Москва, м. Битюковская, д. 10, к. 1	К	лифт	есть	
16	г. Москва, м. Битюковская, д. 10, к. 1	К	пешеходный переход	есть	
17	г. Москва, м. Битюковская, д. 10, к. 1	К	подъемник	есть	
18	г. Москва, м. Битюковская, д. 10, к. 1	К	лифт	есть	
19	г. Москва, м. Битюковская, д. 10, к. 1	К	пешеходный переход	есть	
20	г. Москва, м. Битюковская, д. 10, к. 1	К	подъемник	есть	
21	г. Москва, м. Битюковская, д. 10, к. 1	К	лифт	есть	
22	г. Москва, м. Битюковская, д. 10, к. 1	К	пешеходный переход	есть	
23	г. Москва, м. Битюковская, д. 10, к. 1	К	подъемник	есть	
24	г. Москва, м. Битюковская, д. 10, к. 1	К	лифт	есть	
25	г. Москва, м. Битюковская, д. 10, к. 1	К	пешеходный переход	есть	
26	г. Москва, м. Битюковская, д. 10, к. 1	К	подъемник	есть	
27	г. Москва, м. Битюковская, д. 10, к. 1	К	лифт	есть	
28	г. Москва, м. Битюковская, д. 10, к. 1	К	пешеходный переход	есть	
29	г. Москва, м. Битюковская, д. 10, к. 1	К	подъемник	есть	
30	г. Москва, м. Битюковская, д. 10, к. 1	К	лифт	есть	

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория для инвалидов, которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги Надписи: • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность	С К, С, Г С С	наличие наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	- +	привести в соответствие с нормативами
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	-	привести в соответствие с нормативами
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	-	установить в соответствии с нормативами
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	-	приобрести
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	-	приобрести

1	2	3	4	5	6
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	-	приобрести
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	-	приобрести
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	-	приобрести
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	наличие	-	приобрести

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносится номера анкетироваемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- 1) на территории объекта: установить знак доступности учреждения, указатели направления движения, декоративные ограждение; организовать место отдыха.
- 2) на входной группе: установить поручни (покрытие), рельефную полосу перед маршем вверх и вниз, поручни с 2х сторон; окрасить контрастной краской первой и последнюю ступень
- 3) на путях передвижения: Создать место Отдыха и ожидания, установить рельефную полосу перед маршем, поручни с двух сторон. Окрасить контрастной краской крайние ступени.
- 4) в зоне оказания услуги: Приобрести стол с высотой рабочей поверхности согласно нормативу; определить место для лиц с нарушением слуха.

- 5) в санитарных помещениях: Обустроить знаки доступности помещения; обустроить тактильные направляющие полосы к кабине.
- 6) по средствам информации и коммуникации на объекте: визуальные средства информации привести в соответствие с нормативами, приобрести таксофоны, телефоны с усилителем звука, световые текстовые табло для выхода оперативной информации.

Председатель комиссии: зам. директора по УВР

Члены комиссии: заведующий хозяйством

мастер п/о, председатель проф. организации

комендант

Е.В. Виноградова

В.Г. Грубин

Н.В. Николенко

Г.В. Силкина