



МЧС РОССИИ

ОГБПОУ Кохомскому индустриальному колледжу

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Ивановская, д.32,
г. Кохма, Ивановская обл., 153510

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Г.О. КОХМА, ИВАНОВСКОГО
И ЛЕЖНЕВСКОГО РАЙОНОВ

пер. Чапаева, дом 13, город Иваново, 153048
телефон/факс (4932) 56-44-08
email: iv-ond@mail.ru
«телефон доверия»: (4932) 29-99-99

12.11.2019 № 09/170

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения.

«12» ноября 2019 года

город Иваново

Главный государственный инспектор г.о. Кохма, Ивановского и Лежневского районов по пожарному надзору майор внутренней службы Павлов Роман Анатольевич, рассмотрев постановление о назначении административного наказания от 12 ноября 2019 г. № 09/170 в отношении Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Кохомский индустриальный колледж (далее – ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж),

УСТАНОВИЛ:

30 октября 2019 г. в 16 час. 00 мин по результатам проверки соблюдения требований пожарной безопасности в здании, помещениях и территории ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж по адресу: 153510, Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская, д.23-А

нарушило (не выполнило): требования пожарной безопасности содержащиеся в: Федеральном законе от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Федеральном законе от 22.07.2008 № ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правилах противопожарного Режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; Своде правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты». Эвакуационные пути и выходы»; Своде правил СП 5.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; Своде правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; Строительных нормах и правилах СНИП II-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть.

(закон или нормативные акты по пожарной безопасности)

а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
1	Помещение кухни, расположенное в лаборатории 1-ого этажа не оборудовано системой противопожарной защиты (системой автоматической пожарной сигнализации).	ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – 184-ФЗ); ст. 4, 6 123-ФЗ, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – 123-ФЗ), п. 4 НПБ 110-03; п. А4 Приложения А Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее-СП 5.13130-2009)
2	Помещения общежития не оборудованы автономными	таблица А1, п. А10 СП 5.13130-2009

	оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями.	
3	Горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников в помещениях комнат 1-ого этажа, в комнате № 25 на 2-ом этаже менее 0,5 м.	ст.46 184-ФЗ; ст.4, 6, 91 123-ФЗ, п. 13.3.6. СП 5.13130.2009
4	Ширина эвакуационных выходов из спальных помещений менее 0,8 м (фактическая 0,75-0,78 м)	ст.46 ФЗ-184, ст.4, 6 ФЗ-123; п. 33 ППР в РФ, п. 4.8 Свода норм и правил Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть (далее - СНИП II-Л.2-72*); п. 4.2.5 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2009)
5	Ширина лестничного марша на 1-ом этаже менее 1,2м (фактическая ширина 1 м). (около коменданта)	ст.46 ФЗ-184, ст.4, 6 ФЗ-123; п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ), п. 4.21 СНИП II-Л.2-72*; п.5.3.5 СП 1.13130.2009
6	Ширина лестничного марша на 2-ом этаже менее 1,2м (фактическая ширина 1,12 м). (около коменданта)	ст.46 ФЗ-184, ст.4, 6 ФЗ-123; п. 33 ППР в РФ, п. 4.21 СНИП II-Л.2-72*; п.5.3.5 СП 1.13130.2009
7	Ширина эвакуационного выхода с 1-ого этажа менее 0,8 м (фактическая ширина выхода составляет 0,74) (около коменданта)	ст.46 ФЗ-184, ст.4, 6 ФЗ-123; п. 33 ППР в РФ, п. 4.8 СНИП II-Л.2-72*.
8	Не обеспечена исправность внутреннего противопожарного водопровода (не соответствует рабочее давление, пожарные насосы не работоспособны).	п.55 ППР в РФ, п.6 протокола проверки пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода от 28.10.2019 №59-4-1 Федерального государственного учреждения «Судебно-экспертного учреждения федеральной противопожарной службы «Испытательной пожарной лаборатории» по Ивановской области» (далее – Пожарная лаборатория)
9	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям нормативных документов).	ст.46 ФЗ-184, ст.4, 6 ФЗ-123; п. 61 ППР в РФ, п.4.1 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», п. 7 протокола испытаний уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 28.10.2019 №60-4-1 Пожарной лаборатории.

(указывается существо нарушения или невыполнения)

за что предусмотрена административная ответственность частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены причины и условия, которые способствовали совершению данного правонарушения в области пожарной безопасности – ненадлежащая организация работы в указанной сфере.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 23.34 и частью 1 статьи 29.13 КоАП РФ,

П Р Е Д Л А Г А Ю :

- 1.Безотлагательно рассмотреть данное Представление и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствовавших.
- 2.Рассмотреть вопрос о выделении финансирования на устранение нарушений требований пожарной безопасности.
- 3.Разработать и утвердить план устранения нарушений требований пожарной безопасности.
- 4.Осуществлять непрерывный контроль за своевременным исполнением плана устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Настоящее представление в соответствии с частью 2 ст. 29.13 КоАП РФ подлежит рассмотрению с обязательным сообщением в наш адрес о результатах рассмотрения по вышеизложенным пунктам и принятых мерах не позднее одного месяца со дня его получения.

Представление в соответствии с ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности и профилактических работ Главного управления МЧС по Ивановской области (г. Иваново, ул. Диановых, 8а) главному государственному инспектору Ивановской области по пожарному надзору или в районный суд по месту регистрации в течение 10 суток со дня получения копии представления. По истечении данного срока не обжалованное и не опротестованное представление вступает в законную силу.

Одновременно сообщая, что в соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Главный государственный инспектор г.о. Кохма,
Ивановского и Лежневского районов
по пожарному надзору

Р.А. Павлов

Один экземпляр настоящего представления получил:

«*И.И.*» *И.И.* 2019 года *И.И.*
(дата) (подпись)

Сорокина В.Г.
(фамилия, инициалы)