

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника

Департамента образования Ивановской области,
 начальник отдела профессионального образования
 Департамента образования Ивановской области

В.Ф. Лазарев

«19» 10 2021 г.

ПАСПОРТ**доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения**

1. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение *Кохомский индустриальный колледж*, 153511 Ивановская обл., г. Кохма, ул. Ивановская д. 32, тел. факс (4932)55-57-00
2. Ведомственная принадлежность: *Департамент образования Ивановской области*
3. Вид деятельности: *образовательная*
4. Характеристика объекта:
отдельно стоящее здание, 3 этажа, 1905 год постройки (г. Кохма);
5. Объем предоставляемых услуг: *377 обучающихся, 54 сотрудники*
6. Доступность услуги для категорий инвалидов:
 - Вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
 - Вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
 - Вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками дополнительной палаты;
 - Вариант «-» - не обслуживаются.

Категории инвалидов			
На кресле-коляске (К)	С поражением опорно-двигательного аппарата (О)	С поражением зрения (С)	С поражением слуха (Г)
Б	Б	Б	Б

7. Доступность элементов общественного здания для различных категорий инвалидов

Наименование элементов территории образовательного учреждения	Фактическая доступность для инвалидов			
	На кресле-коляске (К)	С поражением опорно-двигательного аппарата (О)	С поражением зрения (С)	С поражением слуха (Г)
Территория объекта	Б	Б	-	Б
Входная группа	Б	Б	Б	Б
Пути движения	-	-	-	-
Зона обслуживания	-	-	-	-
Санитарно-бытовые помещения	Б	Б	Б	Б
Средства информации и телекоммуникации	-	-	Б	-

8. Заключение о доступности общественного здания для инвалидов

Степень доступности общественного здания	Категории инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен				
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация	х	х	х	х
Объект не доступен, требуется адаптация	-	-	-	-

Директор ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж

Дата составления паспорта «19» 10 2021 г.

В.Г. Сорокина

М.П.



АНКЕТА № 2

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Кохомский индустриальный колледж

(полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail: 153511 Ивановская обл., г. Кохма, ул. Ивановская д. 32 тел. (4932) 55-57-00. kolodko@yandex.ru

Ведомственная принадлежность объекта: Департамент образования Ивановской области

Вид деятельности: образовательная

Форма собственности объекта: муниципальная

Размещение объекта: отдельно стоящее здание, 3-х этажное, 1905 года постройки.

Объем предоставляемых услуг: 377 учащихся/54 сотрудника

I. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория для инвалидов, которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	+	+	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	200 см	
	Знак доступности учреждения			-	
	Автостоянка посетителей			имеется	
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	10 м	
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	имеется	
	Размер места со специальным знаком	К	350x500см	-	установить
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:				
	<ul style="list-style-type: none"> • ширина полосы движения; • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м 	К, О К, О, Г С	не менее 180 см наличие наличие	200 см - -	установить указатели движения установить
	Открытая лестница:	О	наличие	-	
	<ul style="list-style-type: none"> • высота подъема ступеней • ширина проступи • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени 	О,С О,С С С	не более 12см не менее 40см 85-90 см 80 см наличие	Имеется - - -	-
	Пандус:	К, О	НД-не более 1:10	-	Приобрести переносной

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> • высота подъема • уклон 	К К, О	0,8 м НД - не более 1/12	- -	
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • на высоте 	К О	70 см 85-95см	- - -	-

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетуемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория для инвалидов, которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки		норматив не установлен		
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	300x350 см	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	-	
	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	+	
	Навес	К, О, С	наличие	+	
	Лестница наружная				
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	-	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	-	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	-	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О СО С	наличие 85-95 см не менее 30 см	- -	
	Пандус наружный			Не требуется	
	Ширина марша	К	не менее 100 см	-	
	Уклон	К	И/1 - не более 1/12	-	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	-	

1	2	3	4	5	6
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150x150 см не менее 150x150 см	-	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверх и вниз, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см	-	
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие	-	
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие	-	
	Тамбур				
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	220x220 см	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	Р 160 см 2,5 см 3 см	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносится номера анкетлируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	120 см	
	Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см	150x150 см	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): <ul style="list-style-type: none"> • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см 	К, О, С, Г О, К	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	–	создать места для отдыха и ожидания
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	не более 10 см	
Лестница №1 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем,верху и внизу (ширина)	С	60 см	–	создать рельефные тактильные полосы перед маршем вверху и внизу
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	+	
	Поручни с двух сторон: – на высоте – горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	–	нет возможности
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					

1	2	3	4	5	6
	Кабина: • габариты (глубина x ширина) • ширина дверного проема • поручни	К К О	не менее 140x110 см не менее 80 см наличие	-	по техническим характеристикам здания создание лифта невозможно
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	-	
	Знак доступности	К, С	наличие	-	
Пандус внутренний к лестнице №					
	Ширина марша	К	не менее 100 см	-	нет возможности
	Уклон	К	И/1 - не более 1/12	-	
	Разворотные площадки внизу,верху	К	не менее 150x150 см	-	
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см	-	
	Пандус переносной	К	наличие	-	приобрести
	Подъемник для инвалидов		наличие	-	
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие	-	
	Эскалатор, траволатор	О	наличие	-	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетруемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория для инвалидов, которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок			-	
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	+	
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150	+	
	Обслуживание в кабинете				Не подлежит реконструкции
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	80 см	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	120 см	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	не менее 150x150 см	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	60-80 см	
	Обслуживание с перемещением по маршруту				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	120 см	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см	80-90 см	
	Кабина индивидуального обслуживания			-	-
	Ширина x глубина	К	не менее 160x180 см	-	
	Место для сидения	О	наличие	-	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	-	
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О		+	
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	-	
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	-	Не подлежит реконструкции

1	2	3	4	5	6
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт.	-	Нет возможности

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вклады).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетироваемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория для инвалидов, которых установлен норматив	Норматив доступности, для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	-	
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	80 см	Не подлежит реконструкции
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	-	
	Раковина:	К	не менее 130 85 см	130x85	
	<ul style="list-style-type: none"> • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) • высота раковины • опорный поручень 	К КО	75-85 см наличие	80 см -	
	Кабины:				
	<ul style="list-style-type: none"> • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) 	К, О К К К, О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см наличие	- 70-90 см 180x165 см - - -	Не подлежит реконструкции
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	-	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)				

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетруемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	Имеется вывеска текстом Брайля	
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность 	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	- - -	
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	-	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений 	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	-	
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	-	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	-	
	Таксофон: с автоматическим переключением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	-	
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	-	

1	2	3	4	5	6
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	-	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	-	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	наличие	-	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетруемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.